

Gruppe 1	Alles i. O.	Bemerkungen/Mängel	Beschilderung
Ehlersdorfer Ring		Von Haus Nr.5-1 Asphalt rissig - Absackung auf Länge und Lage der Kanalisation - Schachtabdeckung wachsen raus Prüfen ob Deckenerneuerung - bei Haus Nr.11 Straßenablauf- Abdeckung defekt, klappert und die Vergussmasse ist mangelhaft = erneuern – 2 Schlaglöcher Ortausgang Richtung Steinwehr	
Fasanenweg	OK		
Langenrade		Schlagloch bei Hs.Nr.7- Sitzbank Marode Höhe Steinwehrrer Weg= erneuern	Höhe Langenrade Ortschild Steinwehr (grün-gelb) ist verblasst= erneuern
Ochsenkoppel	OK		Schild Vorfahrt gewähren = erneuern
Steinwehr	OK	Leitpfosten Höhe ████████ – Teich fehlen/ersetzen	Fahrtrichtungsschild – Rade = erneuern
Twinsöhlen	OK		Orteingang Schilder richten
Kiekut	OK		
Neuland		Schäden wie 2019	
Schneidershoop		Schäden wie 2019	
Kiebitsweg	OK		
Dengelsberg	OK		

<b>Gruppe 2</b>	<b>Alles i. O.</b>	<b>Bemerkungen/Mängel</b>	<b>Beschilderung</b>
An der Kirche		Schachtabdeckung Höhe Hotel abgesackt – muss reguliert werden	„Zone 30“ neu
Zur Allee	OK		
Nachtigallenweg	OK		
Am Wiesengrund	OK		
Windmühlenberg		Diverse Löcher, 3 sehr große Höhe [REDACTED]	
In de Grund	OK		
Wakendorf bis Bredenbek		Ca. 10 Schlaglöcher	Ortseingang „Zone 30“ neu
No de Schmed	OK		
Rosenberg	OK		
Georgenthal			Vorfahrt gewähren neu + 2 Schilder defekt

<b>Gruppe 3</b>	<b>Alles i. O.</b>	<b>Bemerkungen/Mängel</b>	<b>Beschilderung</b>
Osterrade/Dosenrade		5 Schlaglöcher	Keine Wendemöglichkeit neu
Am Redder	OK		
Allée	OK	Schutzgeländer erneuern – Länge pro Seite ca. 6 m	
Ahornallee		Stichweg Nr. 46 Pflaster regulieren	
Im Winkel		Mittlerer Wendehammer = Risse vergießen Nr. 5 Platten regulieren	
Horst	OK		
Altmüllervieh	OK		
Erlenkamp	OK		

<b>Gruppe 4</b>	<b>Alles i. O.</b>	<b>Bemerkungen/Mängel</b>	<b>Beschilderung</b>
No de Masch		Breite Spalten, Vergießen nicht möglich – Straße fräsen oder profilieren = prüfen!	
Betriebsweg bis Horst	OK		
Plattenweg zur Streuobstwiese	OK		
Plattenweg Langkoppel		Mittlere Bankette abtragen	
Kronsborg Pendlerparkplatz		Löcher aufschütten	